



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)

с. Курнаевка
Старополтавского района
Волгоградской области
(место составления акта)

“ 27 ” октября 20 14
(дата составления акта)
11 час 30 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 188

По адресу/адресам: Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела в Палласовском,
Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
№ 188 от 07.10.2014г. Бескоровайновой Анастасии Владимировны
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: Огороднического некоммерческого товарищества «Курнаевское»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«27» октября 2014 г. с 10 час. 20 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность 40 мин.
разделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким
адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: территориальным отделом в Палласовском. Старополтавском районах
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): Председатель ОНТ «
Курнаевское» Лунев М.С. 10 час 20
мин 27.10.2014г. Лунев

(заполняется при проведении выездной проверки)(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела в
Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской
области Дуйсалиева Назира Сарсымбаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица(должностных
лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии), должности экспертов и /или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Председатель ОНТ « Курнаевское» Лунев Максим Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по выполнению предписания № 55 от 21.05.2014г об устранении выявленных нарушений установлено, что предписание территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области № 55 от 21.05.2014г. не выполнено, а именно:

1. п. 1 предписания: на территории первого пояса зоны санитарной охраны, артезианской скважины № 1 расположенный по адресу Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка, ул. Победы, не установлено ограждение артезианской скважины, территорию первого пояса ЗСО не спланирован для отвода поверхностного стока за ее пределы, не оборудован оголовок на водонапорной башни в соответствии с п.3.2.1.1, п.3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02;
2. п. 2 предписания: на территории первого пояса зоны санитарной охраны, артезианской скважины № 3 расположенный по адресу: Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка, перекресток ул. Центральной – ул. Степной, не установлено ограждение артезианской скважины, территорию первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, не оборудован оголовок на водонапорной башни в соответствии с п.3.2.1.1, п.3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02;
3. п. 3 предписания: на территории первого пояса зоны санитарной охраны, артезианской скважины № 4 расположенный по адресу: Волгоградская область, Старополтавский район, с.Курнаевка, пересечение ул.Зеленой – ул.Игорная, не установлено ограждение артезианской скважины, территорию первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, не оборудован оголовок на водонапорной башни в соответствии с п.3.2.1.1, п.3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02.

За не выполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений № 55 от 21.05.2014г, в отношении Огороднического некоммерческого товарищества «Курнаевское» составлен протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица по ст.19.5 ч.1 КоАП РФ и направлен по подведомственности в Старополтавский мировой суд.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

предписание территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области № 55 от 21.05.2014г. не выполнено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись уполномоченного представителя юридического

(подпись проверяющего)


ца, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица № 0544 от 27.10.2014г, предписание об устранении выявленных нарушений № 128 от 27.10.2014г.


Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт территориального отдела в Палласовском, Старополтавском районах Дуйсалиева Назира Сарсымбаевна 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Председатель ОНТ « Курнаевское» Лунев Максим Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » октября 2014г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)