

Федеральная служба по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»

Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации № RA.RU.21BO03

Фактический адрес: 400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13 б

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 14039 от «23» мая 2018 г.

1. Наименование пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения
(в соответствии с НД)
2. Заказчик: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах, ИНН 3444121098
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: предписание № 19-53 от 15.05.2018 г. ВЦП «Гигиена и здоровье»
(№ предписания, определения, приказа УРПН, ВЦП, № договора)
4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого производился отбор проб: Огородническое некоммерческое товарищество «Курнаевское», Волгоградская область, Старополтавский район, село Курнаевка, ул. Набережная, 2А
5. Место, где производился отбор проб: Волгоградская область, Старополтавский район, село Курнаевка, ул. Центральная, 4, Огородническое некоммерческое товарищество «Курнаевское», водоразборная колонка
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6. Пробы направлены: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в Палласовском, Старополтавском районах»
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы: 21.05.2018 г. 10 час. 10 мин.
8. Дата и время доставки пробы: 21.05.2018 г. 16 час. 00 мин.
9. Код работы: Б.Ст 2571.1
10. НД, регламентирующее объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
11. НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения:
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д., указывается при необходимости))
Дата изготовления: - Номер партии: - Объем партии: -
(указывается при необходимости)
- Тара, упаковка: стеклянная бутылка
- Условия транспортировки: автотранспорт (термоконтейнер с хладоэлементами)
- Условия хранения: -
- Пробы отобраны: фельдшер-лаборант Сариева Г.А.
(должность, ФИО)


Лицо ответственное за оформление протокола:

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ:

Приказ № 07-88/170 от 28.03.16 г.


Иерун Е.Ю.
подпись Ф.И.О.

Мазулин О.М.
подпись Ф.И.О.



Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания

Общее количество



44 и 164

25.05.18

мед № 19-39-1012

всч 08.06.2018

Код работы: Б.Ст 2571.1

Дата поступления в лабораторию: 21.05.2018г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 04Л-33/2-230

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95)±Δ	Гигиенические нормативы*	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	х	2	ГОСТ Р 57164-16
Привкус	баллы	1	х	2	ГОСТ Р 57164-16
Мутность	мг/дм ³	8,45	1,69	1,5	ГОСТ Р 57164-16

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 23.05.2018г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
И.о. заведующей лаборатории	Дерун Е.Ю.	<u>Д-1</u>

И.о. заведующей лаборатории

Дерун Е.Ю.

Ф.И.О.

Д-1
подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области».

Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Аккредитованный орган инспекции

400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 136,
тел. (8442) 37-26-74, E-mail: cgsnvolga@yandex.ru
404264, Волгоградская область, г. Палласовка,
ул. Интернациональная, 66.

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710056 от 26.10.2016 г.

Код работы: Б.Ср. 2567.1, Б.Ср. 2571.1
(заполняется в ИЛ)

АКТ ОТБОРА ПРОБ ВОДЫ

от «21» мая 2018 г.

Наименование ВЦП: «Гигиена и здоровье», гос. работа № 3, внеплан.

Наименование объекта, юридический адрес: Огородническое, некоммерческое товарищество «Курнаевское», Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка, ул. Набережная, 2. А.

Наименование объекта, фактический адрес: Огородническое, некоммерческое товарищество «Курнаевское», Волгоградская область, Старополтавский район, с. Курнаевка, ул. Набережная, 2. А.

Основание для отбора проб: предписание № 19-53 от 15.05.18 г., внеплан.

(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

Цель отбора: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

(СанПиН, ГН, ГОСТ и др., указать пункты НД, показатели)

НД на метод отбора: ГОСТ Р 56237-2014

Дата и время отбора 21.05.18 г. 10 час. 10 мин. Доставки в ИЛ 21.05.18 г. 16 час. 44 мин.

Условия транспортировки: автотранспорт (термоконтейнер с холодоэлементами)

№ пробы	Наименование пробы (образца)	Точка отбора	Объем пробы	Тара, вид упаковки	Наименование показателей
1.	Вода из скважины - сервизированная скважина № 4, В/К	д. Центральная	0,5 л; 1,5;	Стеклобанная бутылка; ПЭТ.	ОМЧ, ТКБ, ОКБ; Органолептика - запах, привкус, цветность, мутность; сухой остаток; железо; жесткость; хлориды.

Дополнительные сведения: проба отобрана из скважины № 4, В/К, д. Центральная, скважина сервизированная.

Должность, ФИО лица, в присутствии которого произведен отбор: инженер ДНТ
Курочкин В. В. Подпись _____

Должность (наименование отделения), ФИО лица, проводившего отбор: _____
фельдшер-лаборант Сергеев В. В. Подпись Сергеев

Врач отделения: И.о. главного врача Мазулин О.М. Подпись Мазулин
 (наименование отделения, ФИО, подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 26.10.2016 г.
404264, Волгоградская обл., г. Палласовка, ул. Интернациональная, 66,
т/факс: 8 (844-92) 6-16-91, E-mail: pallasovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 14039 от 23 мая 2018 г.

1. Результаты испытаний пробы: вода централизованных систем питьевого водоснабжения, отобранной 21.05.2018 г. по Предписанию № 19-53 от 15.05.2018 г. в ОНТ «Курнаевское» из водоразборной колонки по адресу: Волгоградская область, Старополтавский р-н, с. Курнаевка, ул. Центральная, 4,

не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-гигиеническим показателям:

- мутность – **8,45** мг/дм³ при нормативе – не более 1,5;


соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по санитарно-гигиеническим органолептическим показателям:

- запах – 0 баллов при нормативе – не более 2;

- привкус – 1 балл при нормативе – не более 2.

И.о.главного врача
должность

/ Мазулин О.М. /
ФИО


подпись

Код образца	ВЦП	Номер позиции По пр.368	Наименование мероприятия	кол-во	Часы		стоимость
					на 1	всего	всего
Б.Ст 2571.1	ГиЗ, план		Заключения к протоколам:				
			Вода хим.	1	1,5	1,5	225,6
			Вода бак.				
			ИТОГО оперативн.			1,5	225.6